



Jastrzębie-Zdrój

Miejski Zarząd Nieruchomości
ul. 1 Maja 55
44-330 Jastrzębie-Zdrój
Tel. 32 47 87 000
Fax. 32 47 62 952
info@mzn.jastrzebie.pl
www.mzn.jastrzebie.pl



DL.4221.14.2020.AWP

Jastrzębie-Zdrój, dn. 14.01.2021 r.

L.dz.645.....

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Modernizacja budynku przy ul. Rostków 7 w Jastrzębiu-Zdroju”.

W związku ze złożonym w dniu 11.01.2021 r. zapytaniem w przedmiotowym postępowaniu przetargowym, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 oraz ust. 1a. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.) udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie:

Czy profil aluminiowy do montażu taś LED puszcanych w suficie na pewno ma wymiary zgodne z rysunkiem szczegółowym E-2 dołączonego projektu tj. 262 mm x 245mm? W sprzedaży nie ma profili o takich wymiarach. Standardowe profile nie są aż tak szerokie, mają od 10 mm-30 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Profil aluminiowy do montażu taśm LED puszcanych w suficie zgodnie z rysunkiem szczegółowym nr E-2 powinien mieć wymiary: 26,2mm; 24,5 mm; 46,2mm. Zgodnie z informacją uzyskaną od projektanta należało wstawić przecinek po drugiej cyfrze.

DYREKTOR

Beata Olszok
Beata Olszok

Dział Logistyki
Sporządziła:

Anna Sitkiewicz