



Jastrzębie-Zdrój

Miejski Zarząd Nieruchomości
ul. 1 Maja 55
44-330 Jastrzębie-Zdrój
Tel. 32 47 87 000
Fax. 32 47 62 952
info@mzn.jastrzebie.pl
www.mzn.jastrzebie.pl



DL.4251.51.2019.AM

Jastrzębie-Zdrój, dn. 24.09.2019 r.

L.dz. 14540.....

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO IWZ

Dotyczy postępowania pn.: "Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Truskawkowa 3-5 w Jastrzębiu-Zdroju"

W dniu 20.09.2019 r. na ww. postępowanie wpłynęło zapytanie od Wykonawcy (treść zapytań poniżej).

Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju jako Zamawiający zgodnie z pkt 9.4. IWZ w oparciu o złożone zapytanie **udziela wyjaśnień** jn.:

Pytanie 1:

W SIWZ pkt 3. Opis przedmiotu zamówienia – widnieje następujący zapis:

„13) ocieplenie stropu nad piwnicą pianą PIR otwartokomórkową gr. 8 cm” natomiast w udostępnionym przedmiarze robót – Załącznik nr 5 w pozycji nr 120 widnieje zapis:

„Wykonanie termomodernizacji stropu piwnic płytami z pianki PIR gr 8 cm wykończonych papierem, klejonych do podłoża pianką do płyt”.

Proszę, aby Zamawiający określił, który zakres prac należy uwzględnić do wyceny.

Odpowiedź:

Docieplenie stropu piwnicy należy wykonać płytami z pianki PIR 8 cm i wykończyć zgodnie z dalszym opisem.

Dział Logistyki
Sporządziła:

Mrozek
Aleksandra Mrozek

DYREKTOR

Beata Olszok
Beata Olszok