



Jastrzębie-Zdrój

Miejski Zarząd Nieruchomości  
ul. 1 Maja 55  
44-330 Jastrzębie-Zdrój  
Tel. 32 47 87 000  
Fax. 32 47 62 952  
info@mzn.jastrzebie.pl  
www.mzn.jastrzebie.pl



DL.4231.56.2019.AM

Jastrzębie-Zdrój, dn. 22.10.2019 r.

L.dz. 16.115.....

## ODPOWIEŹ NA ZAPYTANIA DO IWZ

**Dotyczy postępowania pn.: "Wykonanie systemu cyfrowego monitoringu wizyjnego w budynku przy ul. Sybiraków 2 w Jastrzębiu-Zdroju"**

W dniu 18.10.2019 r. na ww. postępowanie wpłynęło zapytanie od Wykonawcy (treść zapytań poniżej).

Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju jako Zamawiający zgodnie z pkt 8.3. Zaproszenia do złożenia oferty w oparciu o złożone zapytanie **udziela wyjaśnień jn.:**

### **Pytanie 1:**

*Czy nowe kamery wewnętrzne będą umieszczone w tych samych punktach co istniejące analogowe?*

### **Odpowiedź:**

Miejsce montażu będzie ustalone z Wykonawcą po podpisaniu umowy.

### **Pytanie 2:**

*Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie nowoczesnych systemów transmisji IP i zasilania na istniejących kablach koncentrycznych?*

### **Odpowiedź:**

Nie dopuszcza. Zgodnie z zapisem w STWiOR Wykonawca zobowiązany będzie do demontażu istniejącego monitoringu wizyjnego (razem z okablowaniem koncentrycznym).

### **Pytanie 3:**

*Czy zamawiający posiada uzgodnienia z zarządcą budynku w zakresie miejsc montażu nowych kamer? Czy może je udostępnić?*

### **Odpowiedź:**

Zamawiający jest zarządcą budynku. Miejsce montażu kamer będzie ustalone z Wykonawcą po podpisaniu umowy.

Dział Logistyki  
Sporządziła:

*Mrozek*

Aleksandra Mrozek

**Pytanie 4:**

*Czy Zamawiający może określić wymagania na maszty balastowe uzgodnione z zarządcą budynku?*

**Odpowiedź:**

Kamery obrotowe (2 szt.) będą montowane na istniejących słupach oświetlenia ulicznego. Zamawiający po podpisaniu umowy z Wykonawcą uzgodni miejsce ich montażu. Maszty balastowe są tylko do naciągnięcia kabla zasilającego i transmisyjnego.

**Pytanie 5:**

*Ponieważ wykonawca jest zobowiązany do zagwarantowania zapisu danych z wszystkich kamer przy ul. Sybiraków 2 na rejestratorach znajdujących się w Centrum Monitoringu SM przez okres maksymalnie jednego miesiąca, jednak nie mniej niż dwóch tygodni prosimy o podanie aktualnego wyposażenia Centrum Monitoringu SM tak aby wykonawca mógł określić konieczny zakres rozbudowy.*

**Odpowiedź:**

Aktualne wyposażenie Centrum Monitoringu SM to dwa serwery Dell T630 z oprogramowaniem BOSCH Video Management System w wersji 5.5.

**Pytanie 6:**

*Ponieważ wykonawca zobowiązany będzie do wykonania instalacji sieci bezprzewodowej, która zapewni sygnał dla tzw. „Hot-Spotów” wraz z zapewnieniem zasilania awaryjnego w przypadku utraty zasilania sieciowego prosimy o określenie maksymalnego czasu na jaki ma wystarczać dostarczone zasilanie awaryjne.*

**Odpowiedź:**

Należy zastosować zasilanie awaryjne, które pozwoli na pracę na przynajmniej jedną godzinę w przypadku utraty zasilania sieciowego w budynku.

DYREKTOR  
*Beta Olszok*  
Beta Olszok