


1. Ekwiwalencje budynku należy wykonać zgodnie z normą PN-ICE 60364.
2. Połączenie z instalacją gazową należy uzgodnić z zakładem gazowniczym.
3. Pokazane na rysunku połączenia dotyczą armatury i orurowania metalowego.
4. Instalacje w budynku należy wykonać tego samego typu co instalacje elektryczną w rurkach lub pod tynkiem, prowadzić należy ją zaś osobno ułożonymi przewodami obok instalacji elektrycznej.
5. Szyngę GSU należy połączyć z uziemieniem zewnętrznym i zaciskiem PEN w złączu.
6. Zacisk PEN w złączu należy uziemić i od tego miejsca prowadzić przewód N i PE.
7. Instalację wykonać w systemie TN-S.

| | | | | |
|------------------|---|--|--------|---------------------|
| TYTUŁ PROJEKTU | ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA LOKALU UŻYTKOWEGO NA MIESZKANIE KOMUNALNE | OPRACOWANIE : KAZIMIERZ KUBIENIEC | PODPIS | BRANŻA: ELEKTRYCZNA |
| | | | | RYS. NR: E-07 |
| TYTUŁ RYSUNKU | PLAN POŁĄCZEŃ INSTALACJI WYRÓWNAWCZYCH |  <p>PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHIDOM"</p> <p>MGR INŻ. ARCH. BERNARD ŁOPACZ</p> <p><u>ARCHIDOM</u></p> <p>TEL. 032/ 415 38 89</p> <p>F+MAIL : ARCHIDOM-RACIOR7@WP.PL</p> | | DATA: 08.2017 |
| ADRES INWESTYCJI | UL. SZARYCH SZEREGÓW 1-3-5, 44-330 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ DZIAŁKA NR 1190/61 | | | STR. NR: |
| INWESTOR | MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI UL. 1 MAJA 55, 44-330 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | | | SKALA -- |
| | | | | |