


Nr obwodu	30	31	32
Nazwa	Gniazdo 3-faz. 16A z wyłącznikiem	Zasilanie wentylatora odciągu spalin	Zasilanie syreny alarmowej
Moc [kW]	2,0	2,2	4,0
Typ przewodu	YDY	YDY	YDY
Przekrój mm	5x2,5	5x2,5	5x2,5

UKŁAD TN-S  
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Rozdzielnica podtynkowa IP40 IK08  
5x24 120 modułów 840x550mm  
drzwi metalowe zamykane na klucz

TYTUŁ PROJEKTU	TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ORAZ BUDOWA GARAŻU PRZY UL. PSZCZYŃSKIEJ W JASTRZĘBIE-ZDRÓJU	OPRACOWANIE: KAZIMIERZ KUBIENIEC	PODPIS	BRANŻA: ELEKTRYCZNA
TYTUŁ RYSUNKU	SCHEMAT IDEOWY TABLICY BEZPIECZNIKOWEJ TB cz.3	 PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIDOM BERNARD ŁOPACZ UL. ŚRODKOWA 5 47-400 RACIBÓRZ		RYS. NR: E-15
ADRES INWESTYCJI	UL. PSZCZYŃSKA 142, 44-335 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ DZIAŁKI NR 1662/226, 1658/241, 1660/244, 2571/241			DATA: 06.2019
INWESTOR	JASTRZĘBIE-ZDRÓJ – MIASTO NA PRAWACH POWIATU AL. PIŁSUDSKIEGO 60, 44-335 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ			STR. NR: SKALA ---