



Nr obwodu	01	02	03	04	05	06
Nazwa	WLZ1 dopływ z RG	Sygnalizacja napięcia	Gniazda 1-faz. ogólnego stosowania	Oświetlenie ogólne	Oświetlenie awaryjne	Zasilanie pomp oraz sterownika kotła
Moc [kW]	3,7	–	2,0	0,5	0,2	1,0
Typ przewodu	YKY	4xLgY/LgYzo	YDY	YDY	HDGs	YDY
Przekrój mm ²	3x4	2,5/2,5	3x2,5	3x1,5	4x1,5	3x2,5

UKŁAD TN-S
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Rozdzielnica natynkowa IP40 IK08
2x12 24 moduły 298x397mm
drzwi metalowe zamykane na klucz

TYTUŁ PROJEKTU	TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ORAZ BUDOWA GARAŻU PRZY UL. PSZCZYŃSKIEJ W JASTRZĘBIE-ZDRÓJ	OPRACOWANIE: KAZIMIERZ KUBIENIEC	PODPIS	BRANŻA: ELEKTRYCZNA
TYTUŁ RYSUNKU	SCHEMAT IDEOWY TABLICZKI BEZPIECZNIKOWEJ TBK			RYS. NR: E-12
ADRES INWESTYCJI	UL. PSZCZYŃSKA 142, 44-335 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ DZIAŁKI NR 1662/226, 1658/241, 1660/244, 2571/241			DATA: 06.2019
INWESTOR	JASTRZĘBIE-ZDRÓJ – MIASTO NA PRAWACH POWIATU AL. PIŁSUDSKIEGO 60, 44-335 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ			STR. NR:
				SKALA ---



PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARCHIDOM
BERNARD ŁOPACZ
UL. ŚRODKOWA 5
47-400 RACIBÓRZ