

RG

Skrzynka metalowa o
wymiarach 800x840mm

ZKP

Poza opracowaniem

Przycisk p.poż.
SP22-WC-11/P/POŻ.
z sygnalizacją położenia wyłącznika

Wkładka
topikowa 10x38
6A

Dobezpieczenie
4x250A gG

Ochronnik przeciwprzepięciowy
Typ 1 (klasa B)
Iimp=25kA
Up=1,5kV

PAS-7x16

Naturalny uziom
fundamentowy

CO W
FeZn 20x4

Wyłącznik mocy
z wyłącznikiem wzrostowym
160A

Rozłącznik bezpiecznikowy 25A

YKY 3x4mm²

Rozłącznik izolacyjny 25A

TBK

Rozłącznik bezpiecznikowy 100A

YKY 5x16mm²

Rozłącznik izolacyjny 100A

TB

Rozłącznik bezpiecznikowy 40A

YKY 5x6mm²

Rozłącznik izolacyjny 40A

TB1

Rozłącznik bezpiecznikowy 40A

YKY 5x6mm²

Rozłącznik izolacyjny 40A

TB2

Rozłącznik bezpiecznikowy 40A

YKY 5x6mm²

Rozłącznik izolacyjny 40A

TB3

Rozłącznik bezpiecznikowy 100A

YKY 5x16mm²

Rozłącznik izolacyjny 100A

TB4

UWAGA!
Klauzula o stosowaniu materiałów zamiennych.
Wszelkie nazwy własne produktów przywołane w
zestawieniu materiałów służą określeniu pożądanego
standardu wykonania, określeniu właściwości
i wymogów technicznych założonych w dokumentacji
technicznej dla danych rozwiązań.

UWAGA!
Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką oraz
obowiązującymi normami i przepisami. W razie
wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem,
należy skontaktować się z projektantem.

TYTUŁ PROJEKTU	TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ORAZ BUDOWA GARAŻU PRZY UL. PSZCZYŃSKIEJ W JASTRZĘBIU-ZDRÓJU
TYTUŁ RYSUNKU	SCHEMAT ZASILANIA NN 230/400VAC
ADRES INWESTYCJI	UL. PSZCZYŃSKA 142, 44-335 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ DZIAŁKI NR 1662/226, 1658/241, 1660/244, 2571/241
INWESTOR	JASTRZĘBIE-ZDRÓJ – MIASTO NA PRAWACH POWIATU AL. PIŁSUDSKIEGO 60, 44-335 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

OPRACOWANIE: KAZIMIERZ KUBIENIEC	PODPIS	BRANŻA: ELEKTRYCZNA
		RYS. NR: E-01
		DATA: 06.2019
		STR. NR:
		SKALA: --



PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARCHIDOM
BERNARD ŁOPACZ
UL. ŚRODKOWA 5
47-400 RACIBÓRZ

A3