


LEGENDA	
	Skrzynka probiercza podtynkowa
	Uchwyt odgromowy
	Zacisk odgromowy krzyżowy
	Igllica kominowa
	Peszel ochronny niepalny Ø50

UWAGA!
Uchwyty zwodów poziomych i pionowych rozmieścić co 1,0m. W przypadku ocieplenia budynku z zewnątrz zwody pionowe należy poprowadzić w rurach osłonowych i wkuć w mur. Rury osłonowe muszą być z atestem NRO na niepalność.

1. Nad wystające części dachu wyprowadzić zwód pionowy w postaci iglicy aż do osiągnięcia kąta osłonowego od krawędzi nieosłoniętych części dachu.
2. Wszystkie konstrukcje, maszty i elementy metalowe na dachu połączyć z instalacją odgromową.
3. Skrzynkę probierczą podtynkową należy umieścić w warstwie elewacji.
4. W razie niedostatecznej [$R_u > 10\Omega$] rezystancji uziemienia należy wykonać dodatkowe uziemienie szpilkowe lub otokowe.
5. Bednarke uziemiającą układać na głębokości min. 0,6m i w odległości min.1,0m od ścian zewnętrznych budynku.
6. Miejsca połączeń i zaciski probiercze zakonserwować wazeliną techniczną.
7. Bednarkę uziemiającą pomalować farbą antykorozyjną lub lakierem asfaltowym do wysokości 30cm nad ziemią i 20cm w ziemi.
8. Instalacje wykonać zgodnie z PN-EN 62305

UWAGA!
Klauzula o stosowaniu materiałów zamiennych.
Wszelkie nazwy własne produktów przywołane w zestawieniu materiałów służą określeniu pożądanego standardu wykonania, określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań.

UWAGA!
Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką oraz obowiązującymi normami i przepisami. W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem, należy skontaktować się z projektantem.

TYTUŁ PROJEKTU	TERMO-MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ORAZ BUDOWA GARAŻU PRZY UL. PSZCZYŃSKIEJ W JASTRZĘBIU-ZDRÓJU	OPRACOWANIE: KAZIMIERZ KUBIENIEC	PODPIS	BRANŻA: ELEKTRYCZNA
				RYS. NR: E-11
TYTUŁ RYSUNKU	PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ DACHU		PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIDOM BERNARD ŁOPACZ UL. ŚRODKOWA 5 47-400 RACIBÓRZ	DATA: 06.2019
ADRES INWESTYCJI	UL. PSZCZYŃSKA 142, 44-335 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ DZIAŁKI NR 1662/226, 1658/241, 1660/244, 2571/241			STR. NR:
INWESTOR	JASTRZĘBIE-ZDRÓJ – MIASTO NA PRAWACH POWIATU AL. PIŁSUDSKIEGO 60, 44-335 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ			SKALA 1:100