



230/400V, 50Hz
L1,L2,L3



| Nr obwodu | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|--------------|----------------------------------|---------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Nazwa | Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne | REZERWA | Zasilanie wentylatorów ściennych i dachowego | Gniazdo 3-faz. 16A z wyłącznikiem | Gniazdo 3-faz. 16A z wyłącznikiem | Gniazdo 3-faz. 16A z wyłącznikiem |
| Moc [kW] | 0,2 | — | 0,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Typ przewodu | HDGs | — | YDY | YDY | YDY | YDY |
| Przekrój mm | 4x1,5 | — | 3x1,5 | 5x2,5 | 5x2,5 | 5x2,5 |

UKŁAD TN-S
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Rozdzielnica podtynkowa IP40 IK08
5x18 90 modułów 809x418mm
drzwi metalowe zamykane na klucz

| | | | | |
|------------------|---|--|--|-----------------------|
| TYTUŁ PROJEKTU | TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ORAZ BUDOWA GARAŻU PRZY UL. PSZCZYŃSKIEJ W JASTRZĘBIU-ZDRÓJU | OPRACOWANIE: KAZIMIERZ KUBIENIEC | PODPIS | BRANŻA: ELEKTRYCZNA |
| TYTUŁ RYSUNKU | SCHEMAT IDEOWY TABLICZKI BEZPIECZNIKOWEJ TB4 cz.2 |  | PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIDOM BERNARD ŁOPACZ UL. ŚRODKOWA 5 47-400 RACIBÓRZ | RYS. NR: E-20 |
| ADRES INWESTYCJI | UL. PSZCZYŃSKA 142, 44-335 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ DZIAŁKI NR 1662/226, 1658/241, 1660/244, 2571/241 | | | DATA: 06.2019 |
| INWESTOR | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ – MIASTO NA PRAWACH POWIATU AL. PIŁSUDSKIEGO 60, 44-335 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | | | STR. NR: SKALA --- |

1

2

3

A4