



Jastrzębie-Zdrój

Miejski Zarząd Nieruchomości
ul. 1 Maja 55
44-330 Jastrzębie-Zdrój
Tel. 32 47 87 000
Fax. 32 47 62 952
info@mzn.jastrzebie.pl
www.mzn.jastrzebie.pl



DL.4221.16.2020.AWP

Jastrzębie-Zdrój, dn. 10.12.2020 r.

L.dz. 18553

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Adaptacja budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju”.

1. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 oraz ust. 1a. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.) doprecyzowuje (zaznaczone niżej na żółto) treść udzielonej w dniu 08.12.2020 r. l.dz. 18365 odpowiedzi:

Odpowiedź Zamawiającego:

W związku z tym, iż Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe (art. 632 KC), które obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, Zamawiający nie będzie dokonywał weryfikacji stawek podatku VAT podanych przez Wykonawcę w kosztorysach. Według zapisów SIWZ kosztorysy ofertowe niezbędne będą dla Zamawiającego do wyliczenia ograniczenia wynagrodzenia ryczałtowego w przypadku ograniczenia przedmiotu umowy oraz będą również pomocne przy wycenie robót podobnych w przypadku ich zlecenia oraz przy odbiorach częściowych. Wykonawcy mają obowiązek dokonać wyceny wartości oferty brutto zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz odpowiedzią Zamawiającego zamieszczoną na stronie internetowej MZN w dniu 02.12.2020 r.

W przypadku, gdy program kosztorysowy nie pozwala na wyliczenie wartości brutto, Wykonawca zobowiązany jest w kosztorysie odrębnie określić (dopisać) wartość brutto w złotych oraz określić (dopisać) wartość w złotych robót objętych 8% podatkiem VAT oraz wartość w złotych robót objętych 23% podatkiem VAT.

2. Ponadto w dniu 09.12.2020 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie o treści:

„1/ W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z 08.12.2020r. i opisu technicznego ze str. 11 : „Na przewodzie zasilającym każdy z pięciu obiegów grzewczych zamontowany zostanie: zawór mieszający trójdrogowy, pompa obiegowa oraz licznik ciepła podłączone do systemu transmisji. **Przed oddaniem instalacji do użytkowania należy skonfigurować i uruchomić system telemetrii dla układu grzewczego w budynku w taki sposób, by możliwy był odczyt danych w siedzibie Zamawiającego**” prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający oczekuje od wykonawcy możliwości wizualizacji parametrów z węzła cieplnego w siedzibie Zamawiającego ?

2/ Prosimy o szczegółowe wyspecyfikowanie elementów szafki sterowniczej dla węzła cieplnego w celu prawidłowej wyceny.”,

na które Zamawiający udziela odpowiedzi j/n:

"Wyposażenie rozdzielnic pokazano na schemacie ideowym tablicy bezpiecznikowej TBW - rys. nr E-22 dokumentacji projektowej, branża elektryczna, projekt wykonawczy. Zamawiający posiada własne oprogramowanie do wizualizacji i sterowania parametrami instalacji, niezbędne jest natomiast umożliwienie przesyłu sygnału. Zamawiający posiada również kartę SIM."

Dział Logistyki
Sporządziła:

Anna Sitkiewicz

DYREKTOR

Beata Olszok