



UWAGA:
1. Skropliny z projektowanego klimatyzatora ściennego należy podłączyć do najbliższej rury spustowej lub pionu kanalizacyjnego przewodem o średnicy Ø16mm.

OZNACZENIA:
przewody instalacji klimatyzacyjnej (cieczowe i gazowe)

106	magazyn	118	biuro
7,87m2	plytki ceram.	14,14m2	plytki ceram.
107	komunikacja	119	magazyn
4,59m2	plytki ceram.	10,17m2	plytki ceram.
108	sala zebrania	120	garaż
14,93m2	plytki ceram.	21,11m2	posadzka cem.

Projekt:	ROZBUDOWA BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z GARAŻU NA POMIESZCZENIA BIUROWE		
Jednostka projektowa:	PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIDOM BERNARD ŁOPACZ ul. Środkowa 5, 47 - 400 Racibórz		
Temat:	RZUT PARTERU - KLIMATYZACJA		
Lokalizacja:	ul.1 Maja 55 44- 330 Jastrzębie - Zdrój	Skala: 1:100	Nr rys.: IS-3
Inwestor:	Miejski Zarząd Nieruchomości ul. 1Maja 55 44- 330 Jastrzębie - Zdrój	Branża: instalacje sanitarne	
Projektant:	mgr inż. Bożena Herzig upr. nr SLK/4475/POOS/13	Stadium: projekt budowlany	
Opracowanie	Anna Pawełek	Data: grudzień 2018r.	